



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ  
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Областное государственное бюджетное  
учреждение социального обслуживания  
«Чунский психоневрологический интернат «Радуга»  
м-н Радуга, 1, рп. Чунский, Иркутская обл., 665511  
тел. 8 (39563) 97-3-60

Эл. адрес: raduga-chuna@mail.ru

ОГРН: 1023801941943,

ИНН/КПП: 3838002058/383801001

Исх. № (53-50)-608/23 от 17.07.2023 г.

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

О мероприятиях по исполнению  
Предписания № 3/1/1

Главное управление МЧС России по  
Иркутской области  
Управление надзорной деятельности  
и профилактической работы  
Отделение надзорной деятельности  
и профилактической работы по  
Чунскому району  
М.А. Слабухо

Уважаемый Максим Алексеевич!

ОГБУСО «Чунский психоневрологический интернат» (далее – учреждение) направляет информацию по исполнению Предписания Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Чунскому району от 24.01.2023 года № 3/1/1.

На 17.07.2023 года учреждением выполнены следующие мероприятия по устранению нарушений требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Мероприятия по устранению нарушений
1	Эвакуационные выходы первого и второго этажей не обеспечивают возможность их свободное открывание без ключа.	На эвакуационные двери первого и второго этажей поставлены щеколды, что обеспечивает из свободное открывание без ключа.
2	Не обеспечивается дублирование сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	Сотрудниками Тайшетского городского отделения ООО «Всероссийское добровольное пожарное общество» выполнены работы по дублированию сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.
3	На объекте защиты не произведена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными	Заключен договор с ООО «Сити-Сервис» на проведение проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования. Работы по забору срезов на проверку состояния огнезащитного



документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ.	пожарной также документацией средства (или) огнезащитных работ.	покрытия ООО «Сити-Сервис» выполнены 13.03.2023 года (протокол испытаний прилагается).
--	---	--

Директор



Л.К. Круглов

Исп.: Савченко Павел Витальевич  
8 (39563) 97-3-60