



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ  
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Областное государственное бюджетное  
учреждение социального обслуживания  
«Чунский психоневрологический интернат «Радуга»  
м-н Радуга, 1, рп. Чунский, Иркутская обл., 665511  
тел. 8 (39563) 97-3-60

Эл. адрес: raduga-chuna@mail.ru

ОГРН: 1023801941943,

ИНН/КПП: 3838002058/383801001

Исх. № (53-50)-609/23 от 17.07.2023 г.

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Главное управление МЧС России по  
Иркутской области  
Управление надзорной деятельности  
и профилактической работы  
Отделение надзорной деятельности  
и профилактической работы по  
Чунскому району  
М.А. Слабухо

О мероприятиях по исполнению  
Предписания № 4/1/1

Уважаемый Максим Алексеевич!

ОГБУСО «Чунский психоневрологический интернат» (далее – учреждение) направляет информацию по исполнению Предписания Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Чунскому району от 24.01.2023 года № 4/1/1.

На 17.07.2023 года учреждением выполнены следующие мероприятия по устранению нарушений требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Мероприятия по устранению нарушений
1	Допускается размещение дымовых пожарных извещателей первого этажа здания менее 0,5 м. до электросветильников.	Дымовые пожарные извещатели первого этажа здания перенесены сотрудниками Тайшетского городского отделения ООО «Всероссийское добровольное пожарное общество» (далее – ТГО ВДПО) на расстояние 0,5 м. до электросветильников.
2	Эвакуационные выходы первого и второго этажей не обеспечивают возможность их свободное открывание без ключа.	На эвакуационные двери первого и второго этажей поставлены щеколды, что обеспечивает из свободное открывание без ключа.
3	Не обеспечивается дублирование сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	Сотрудниками ТГО ВДПО выполнены работы по дублированию сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.
4	На объекте защиты не	Заключен договор с ООО «Сити-Сервис»



произведена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ.	на проведение проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования. Работы по забору срезов на проверку состояния огнезащитного покрытия ООО «Сити-Сервис» выполнены 13.03.2023 года (протокол испытаний прилагается).
--	---

Директор



Л.К. Круглов

Исп.: Савченко Павел Витальевич  
8 (39563) 97-3-60