



МЧС РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
УНД и ПР ГУ МЧС РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

664003, г. Иркутск, ул. Красноармейская 15, тел. 25-79-48, 26-52-46, 25-79-49, факс 20-37-51
E-mail: mailbox@emercom.irtel.ru, <http://emercom.irtel.ru>

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ТАЙШЕТСКОМУ И ЧУНСКОМУ РАЙОНАМ

665514, Иркутская область, р.п. Чунский, ул. Мира, 71
тел: 2-04-47, e-mail: ond_chuna@mail.ru

Иркутская область
Чунский район, р.п. Чунский
(место составления акта)

"24" сентября 2019 года
(дата составления акта)
12 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 184

По адресу / адресам: юридический адрес: 665021 Иркутская область Тайшетский район, с. Сергино, ул. Верхняя, 1А. Места осуществления деятельности: 665021 Иркутская область Тайшетский район, с. Сергино, ул. Верхняя, 1А /9, 665021 Иркутская область Тайшетский район, с. Сергино, ул. Верхняя, 1А/3, 665021 Иркутская область Тайшетский район, с. Сергино, ул. Верхняя, 1А/19, 665021 Иркутская область Тайшетский район, с. Сергино, ул. Верхняя, 1А/15, 665021 Иркутская область Тайшетский район, с. Сергино, ул. Верхняя, 1А/13, 665021 Иркутская область Тайшетский район, с. Сергино, ул. Верхняя, 1А/14, 665514, Иркутская область, Чунский район, р.п. Чунский, м-он. Радуга, 1 стр.1/7, лит.5А; Чунский район, р.п. Чунский, м-он. Радуга, 1 стр.1/8, лит.5В; Чунский район, р.п. Чунский, м-он. Радуга, 1 стр.1/9, лит.4Б; Чунский район, р.п. Чунский, м-он. Радуга, 1 стр.1/10, лит.4А; Чунский район, р.п. Чунский, м-он. Радуга, 1 стр.1/11, лит.Б; Чунский район, р.п. Чунский, м-он. Радуга, 1 стр.1/4, лит.Б; Чунский район, р.п. Чунский, м-он. Радуга, 1 стр.1/3, лит.Б;
(место проведения проверки)

на основании: Распоряжения ВрИО Главного государственного инспектора Тайшетского и Чунского районов по пожарному надзору Смирнова Александра Викторовича от 26 августа 2019 года № 184

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), Ф.И.О., должность руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая, выездная **проверка в отношении:**
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Сергинский психоневрологический интернат»

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"20" сентября 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час.00 мин. Продолжительность 3 часа

"24" сентября 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час.00 мин. Продолжительность 3 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 6 часов
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Тайшетскому и Чунскому районам

(наименование органа государственного надзора)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен (ы) (заполняется при проведении выездной проверки): законный представитель юридического лица – директор ОГБУСО «Сергинский ПНИ» Круглов Леонид Каземирович 28.08.2019 г. в 13 часов 00 минут.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: государственный инспектор Тайшетского и Чунского районов по пожарному надзору Шепталенко Виктор Викторович

(Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: законный представитель юридического лица – директор ОГБУСО «Сергинский ПНИ» Круглов Леонид Каземирович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


№ п/п	Характер нарушений требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Лицо, допустившее нарушение
1	2	3	4
Административное здание ОГБУСО «Сергинский ПНИ» р.п. Чунский, м-он. Радуга, 1 стр.1/7, лит.5А;			
1	Кабинет «сервисной», помещение тамбура и помещение изолятора «карантина» не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации.	Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4, 6, 151; табл. 1, п. 7 табл. 2 НПБ 104-03 утв. Приказом МЧС России от 20.06.2003 г. № 323. (Нормы пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»); СП 3.13130.2009. "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" табл. № 2.	ОГБУСО «Сергинский ПНИ»
2	Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4, 6, 151, ст. 83.	ОГБУСО «Сергинский ПНИ»
Территория ОГБУСО «Сергинский ПНИ» р.п. Чунский, м-он. Радуга, 1			
3	Направление движения к пожарному гидранту, являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначены указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4, 6, 151; п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г.	ОГБУСО «Сергинский ПНИ»
4	Территория не очищена от горючих отходов, мусора и сухой растительности.	Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4, 6, 151; п. 77 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г.	ОГБУСО «Сергинский ПНИ»
5	Здание теплой стоянки, не оборудовано пожарным щитом.	Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4, 6, 151; Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 19;	ОГБУСО «Сергинский ПНИ»


		<p>п. 481 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г.</p> <p>Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются согласно приложению N 5.</p> <p>п. 482 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г.</p> <p>Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению N 6.</p>	
6	Отсутствуют ящики с песком.	<p>Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4, 6, 151;</p> <p>п. 483 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г.</p> <p>Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, должны иметь объем не менее 0,2 куб. метра и комплектоваться ведрами.</p> <p>Ящики для песка должны иметь объем 0,5 куб. метра и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.</p>	ОГБУСО «Сергинский ПНИ»

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы: Распоряжение ВрИО Главного государственного инспектора Тайшетского и Чунского районов по пожарному надзору Смирнова Александра Викторовича от 26 августа 2019 года № 184, предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 24 сентября 2019 года № 184/1/1

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
Тайшетского и Чунского районов
по пожарному надзору

Шепталенко Виктор Викторович
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)




(подпись)

«24» сентября 2019 г.


<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор ОГБУСО «Сергинский ПНИ» Круглов Леонид Каземирович
(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«24» сентября 2019 г.




(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)