



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Областное государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания
«Чунский психоневрологический интернат «Радуга»
м-н Радуга, 1, рп. Чунский, Иркутская обл., 665511
тел. 8 (39563) 97-3-60

Эл. адрес: raduga-chuna@mail.ru

ОГРН: 1023801941943,

ИНН/КПП: 3838002058/383801001

Исх № (53-50)-607/23 от 17.07.2023 г.

На № _____ от _____ 20__ г.

О мероприятиях по исполнению
Предписания № 2/1/1

Главное управление МЧС России по
Иркутской области
Управление надзорной деятельности
и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности
и профилактической работы по
Чунскому району
М.А. Слабухо

Уважаемый Максим Алексеевич!

ОГБУСО «Чунский психоневрологический интернат» (далее – учреждение) направляет информацию по исполнению Предписания Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Чунскому району от 24.01.2023 года № 2/1/1.

На 17.07.2023 года учреждением выполнены следующие мероприятия по устранению нарушений требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Мероприятия по устранению нарушений
1	Допускается размещение дымовых пожарных извещателей первого этажа здания менее 0,5 м. до электросветильников.	Дымовые пожарные извещатели первого этажа здания перенесены сотрудниками Тайшетского городского отделения ООО «Всероссийское добровольное пожарное общество» (далее – ТГО ВДПО) на расстояние 0,5 м. до электросветильников.
2	Эвакуационные выходы первого и второго этажей не обеспечивают возможность их свободное открывание без ключа.	На эвакуационные двери первого и второго этажей поставлены щеколды, что обеспечивает из свободное открывание без ключа.
3	Не обеспечивается дублирование сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	Сотрудниками ТГО ВДПО выполнены работы по дублированию сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.
4	На объекте защиты не	Заключен договор с ООО «Сити-Сервис»

<p>произведена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ.</p>	<p>на проведение проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования. Работы по забору срезов на проверку состояния огнезащитного покрытия ООО «Сити-Сервис» выполнены 13.03.2023 года (протокол испытаний прилагается).</p>
---	--

Директор



Л.К. Круглов

Исп.: Савченко Павел Витальевич
8 (39563) 97-3-60