



Директору ОГБУСО "Чунский Психоневрологический Интернат"  
Круглову Л.К.

МЧС РОССИИ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
(Главное управление МЧС России  
по Иркутской области)  
Управление надзорной деятельности и  
профилактической работы  
Отделение надзорной деятельности и  
профилактической работы по  
Чунскому району  
665514, р.п. Чунский, ул. Мира, 71  
Телефон: 2-29-04  
тел. доверия 39-99-99  
E-mail: ond\_chuna@mail.ru  
«19» марта 2024 г. № 2-28-13

#### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших  
совершению административного правонарушения

Я, главный государственный инспектор Чунского района по пожарному надзору Слабухо Максим Алексеевич, руководствуясь ст. 29.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях, рассмотрев дело об административном правонарушении № 2-28-7 от 28 МАРТА 2024 г., по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ,

#### УСТАНОВИЛ:

На основании п. 2 ч.1 ст. 57 ФЗ от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» в связи с исполнением ежегодного плана проведения проверок на 2024год №2024064040, учетный № КНМ 38240061000207317915, в период времени с 05.02 по 15.02.2024года проведена плановая, выездная проверка по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности жилого корпуса №3 по адресу: Иркутская область, Чунский район, рп. Чунский. Мкр. Радуга, 1, где были выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

1. Здание общежития не обеспечивает дублирование сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. Основание часть 7, глава 19, статья 83. Федеральный закон 123 — ФЗ от 21.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Исходя из изложенного, можно делать вывод, что в здании жилого корпуса №3 по адресу: Иркутская область, Чунский район, рп. Чунский. Мкр. Радуга, 1 а допущены нарушения требований пожарной безопасности, по причине отсутствия достаточного уровня правовой осведомленности о действующем нормативном правовом регулировании в сфере обеспечения пожарной безопасности, пренебрежение установленными нормами и правилами.

На основании ст. 29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения и в течение 11 месяцев со дня получения настоящего представления, то есть до «27» декабря 2024 г. сообщить о принятых мерах.

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст. 19.6 КоАП РФ.

Представление вынес:

Главный государственный инспектор  
Чунского района  
по пожарному надзору  
Слабухо М.А.

Представление получил

