

# Профилактическое мероприятие № 38240061000211133625 от 27.06.2024

**Статус** Предостережение объявлено

**мероприятия:**  
**Контролируемое** ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
**лицо:** УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
"ЧУНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ  
"РАДУГА"

**Контрольный(надзорный) орган:** ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ  
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ



Паспорт КНМ подписан ЭЦП  
Дата подписания: 02.07.2024  
Сертификат: 33 57 20 59 66 22 49 89 25 49 84 89 26 73 81 34  
08 40 88 4  
Выдан: Казначейство России  
Владелец: Слабухо Максим Алексеевич, ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И  
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
Действителен: с 08.12.2023 по 02.03.2025

## Сведения о профилактическом мероприятии

**Вид контроля (надзора) и его номер:** 006 – Федеральный государственный пожарный надзор

**Вид профилактического мероприятия:** Объявление предостережения

**Даты проведения профилактического мероприятия**

**Дата объявления предостережения:** 27.06.2024

## Основания проведения профилактических мероприятий

1. Основание проведения профилактических мероприятий: (Постановление № 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  
Дополнительно: отсутствует

## Сведения о содержании предостережения

**Описание предостережения:** В связи с вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от 30 марта 2023 г. № 510 «О внесении изменений в пункт 32 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 32 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479, дополнен абзацем 2 следующего содержания «Электроустановки зданий общежитий, хостелов, общеобразовательных организаций, образовательных организаций с наличием интерната, дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирных),

## Профилактическое мероприятие № 38240061000211133625 от 27.06.2024

спальных корпусов организаций отдыха детей и их оздоровления, медицинских организаций, предназначенных для осуществления медицинской деятельности, оборудуются устройствами защиты от дугового пробоя, которые поддерживаются в исправном состоянии. Оборудование таких зданий, введенных в эксплуатацию до 1 марта 2024 г., указанными устройствами защиты осуществляется при их реконструкции или капитальном ремонте».

**Содержание предостережения:** 21227031.docx

### Сведения о контролируемом лице

**Тип контролируемого лица:** Юридические лица

**Наименование контролируемого лица:** ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЧУНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ "РАДУГА"

**Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):** 3838002058

**Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):** 1023801941943

**Место нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица:** 38, Иркутская область, ЧУНСКИЙ, ЧУНСКОЕ, ЧУНСКИЙ,

**Адрес места нахождения:** 665513, Иркутская область, ЧУНСКИЙ, ЧУНСКОЕ, ЧУНСКИЙ, Д. 1/6,

**ОКВЭД:**

1. 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

**Наличие проверяемого лица в реестре МСП:** Да

**Категория субъекта МСП:** Не является субъектом МСП

**Наличие проверяемого лица в реестре СОНКО:** Нет

### Сведения об объектах контроля

1. Местонахождение: 665513, Иркутская область, ЧУНСКИЙ, ЧУНСКОЕ, ЧУНСКИЙ, Д. 1/6,  
Тип объекта: Производственные объекты  
Вид объекта: здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности  
Подвид объекта: здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности  
Категория риска: высокий риск

### Сведения о должностных лицах контрольных (надзорных) органов, участвующих в соответствующих профилактических мероприятиях

1. Нурмаматов А.А. государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору – сотрудники территориальных отделов (отделений, инспекций) структурных подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора

**Профилактическое мероприятие  
№ 38240061000211133625 от 27.06.2024**

**Обязательные требования, подлежащие проверке**

1. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 2008-07-22 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 123-ФЗ, Пункт 4, Часть 1, Статья 6, Глава 1  
Содержание требования: Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности